



העורך	פיקוד	מפקדת
מיגון		מחלקת
ומיגון	הנדסה	ענף
והפיתוח	המחקר	מדור
08-9783050		טלפון:
HFCmadormop@gmail.com		דוא"ל:
מחקר ופיתוח-מוצרים		תיק:
00129-01-1540		סימוכין:
תשע"ט	באלול	ב'
2019	בספטמבר	02

לכבוד:

חברת "זוהר דיוק בע"מ"

לידי עידו

### הנדון: אישור מערכות מודולאריות להתקנה במקלטים ובמרחבים מוגנים - חברת "זוהר

#### דיוק בע"מ"

1. הנני מאשר כי חברת "זוהר דיוק בע"מ" הינה חברה מאושרת לביצוע איטום מעברי צנרת באמצעות מערכות מודולאריות במקלטים ובמרחבים מוגנים.
2. המערכת המודולארית המאושרת לביצוע על ידי החברה היא "התקן עידו 3" להתקנה ביציקה".
3. מוצר זה מאושר על ידי פיקוד העורף להתקנה בקירות הפנימיים של המרחב המוגן בלבד.
4. המערכת מאושרת כחלק מסדרת מוצרים ונמצאה מתאימה למפרט פיקוד העורף, "מערכות מודולאריות לאיטום מעברי צנרת במקלטים ובמרחבים מוגנים", ע"פ תעודות הבדיקה הבאות אשר הועברו דרך המייל בתאריך 13.12.2017.
  - א. תעודות מס' 9611504091, 9611503474 – נבדק בלחץ של 7.5 למשך 30 דקות.
  - ב. תעודות מס' 9611504091, 9611503474 – עמידה בבלייה ל-20 שנה לפחות.
  - ג. תעודה ISO 9001: 2015 מס' 97678 שקופה עד תאריך 24.07.2021
5. הרכבת המערכות תבצע ע"י מתקינים המוסמכים ע"י היצרן, ע"פ מפרט פיקוד העורף לעיל וע"פ מפרט היצרן.
6. כל מערכת האטימה תבוצע ע"י אביזרים ומסגרות מתאימים, ושל אותו יצרן. אין לערבב אביזרים של יצרנים שונים.
7. האישור הינו בתוקף עד 31.12.2020.
8. פיקוד העורף רשאי לפסול את האישור בכל עת.

בברכה,

אורן רוזנר  
רמ"ד מחקר

סרן  
נפיתוח