

בלמ"ס



מפקדת מחלקת ענף הנדסה המחקר  
העורך מיגון ומיגון והפיתוח  
טלפון: 08-9783050  
דוא"ל: HFCmadormop@gmail.com  
מחקר ופיתוח-מוצרים  
תיק: 00129-01-940  
סימוכין:  
כ"ה בתמוז תשע"ט  
28 ביולי 2019

לכבוד:

חברת "זוהר דיוק בע"מ"

לידי עידו

**הנדון: אישור מערכות מודולאריות להתקנה במקלטים ובמרחבים מוגנים - חברת "זוהר**

**דיוק בע"מ"**

1. הנני מאשר כי חברת "זוהר דיוק בע"מ" הינה חברה מאושרת לביצוע איטום מעברי צנרת באמצעות מערכות מודולאריות במקלטים ובמרחבים מוגנים.
2. המערכות המודולאריות המאושרות לביצוע על ידי החברה היא "עידו":
  - א. דגם עידו לפתח 4" (עגול-מתכת).
  - ב. דגם עידו לפתח 8" (עגול-מתכת).
3. **מוצו זה מאושר על ידי פיקוד העורף להתקנה בקירות הפנימיים של המרחב המוגן בלבד.**
4. המערכת מאושרת כמתאימה למפרט פיקוד העורף, "מערכות מודולאריות לאיטום מעברי צנרת במקלטים ובמרחבים מוגנים", ע"פ תעודות הבדיקה הבאות אשר הועברו דרך המייל בתאריך 13.12.2017.
  - א. תעודות מס' 9611504091, 9611503474 – נבדק בלחץ של 7.5 למשך 30 דקות.
  - ב. תעודות מס' 9611504091, 9611503474 – עמידה בבלייה ל-20 שנה לפחות.
  - ג. תעודה ISO 9001:2015 מס' 97678 שקופה עד תאריך 24.07.2021.
5. הרכבת המערכות תבצע ע"י מתקינים המוסמכים ע"י היצרן, ע"פ מפרט פיקוד העורף לעיל וע"פ מפרט היצרן.
6. כל מערכת האטימה תבצע ע"י אביזרים ומסגרות מתאימים, ושל אותו יצרן. אין לערבב אביזרים של יצרנים שונים.
7. האישור הינו בתוקף עד 31.12.2020.
8. פיקוד העורף רשאי לפסול את האישור בכל עת.

בברכה,

אורן רוזנר, מחקר ומיגון  
רמ"ד

עמוד 1 מתוך 1

בלמ"ס

סימוכין: 00129-01-940